

# KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 2011/1/AMV

1. IMPORTER DEKLARUJĄCY : EKO-WAT ANNA MISZCZYK, LIPA 3A, 28-305 SOBKÓW
2. PRODUCENT WYROBU: VEXVE Oy, Pajakatu 11, FI-38200 SASTAMALA
3. NAZWA WYROBU: AUTOMIX AMV TRZY I CZTERO DROGOWE ZAWORY MIESZAJĄCE Dn 20, Dn25, Dn32
4. KLASYFIKACJA WYROBU : PKWiU 29.13.13-37.11
5. PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA: ZAWORY MIESZAJĄCE AUTOMIX PRZEZNACZONE SĄ DO STOSOWANIA W INSTALACJACH GRZEWCZYCH. ZAWORY AUTOMIX AMV STOSOWANE SĄ Z PRZEZNACZENIA DLA REGULACJI INSTALACJI GRZEWCZYCH POPRZEZ PODMIESZANIE CZYNNIKÓW GRZEWCZYCH, ZMIENNOŚĆ KIERUNKÓW ICH PRZEPŁYWU. ZAWORY MIESZAJĄCE AUTOMIX AMV MOGĄ BYĆ W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEBY STOSOWANE CENTRALNIE JAK I W POSZCZEGÓLNYCH APLIKACJACH INSTALACJI. PODŁĄCZENIA WG SCHEMATÓW OGÓLNYCH WG MIEJSCOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA.
6. PARAMETRY DOTYCZĄCE PRACY:  
-10°C - +120°C , MAX. CIŚNIENIE ZAMKNIĘCIA - 4Bary, CZYNNIK GRZEWCZY WODA CZYSTA, MIESZANKA 50% GLIKOL+WODA , MOMENT OBROTOWY >3Nm , PRZECIEK >0,1% DLA 2 BAR I 90°C ,
7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA:  
PN-91/M-75009 ARMATURA INSTALACJI GRZEWCZYCH. ZAWORY REGULACYJNE. WYMAGANIA I BADANIA
8. DEKLAROWANE CECHY TECHNICZNE:  
KORPUS - MOSIĄDZ  
ELEMENT MIESZAJĄCY - MOSIĄDZ  
POKRYWA - FORTRON (TWORZYWO SZTUCZNE)  
USZCZELNIENIE - O-ringi EPDM  
ZAKRES PRACY - 90° Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIANY W ZAKRESIE 360°  
BEZ NARZĘDZI SPECJALISTYCZNYCH
9. NAZWA I NUMER AKREDYTOWANEJ JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ LUB LABORATORIUM ORAZ NUMER RAPORTU Z BADAŃ, JEŻELI TAKA JEDNOSTKA BRAŁA UDZIAŁ W ZASTOSOWANYM SYSTEMIE OCENY ZGODNOŚCI WYROBU BUDOWLANEGO. NIE DOTYCZY
10. OBROTOWE ZAWORY MIESZAJĄCE NIE PODLEGAJĄ DYREKTYWIE CIŚNIENIOWEJ PED97/23/WE I W ZWIĄZKU Z art. 3.3 NIE PODLEGAJĄ ZNAKOWANIU „CE”

DEKLARUJĘ Z PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŻE POWYŻSZE WYROBY SĄ ZGODNE Z SPECYFIKACJAMI I DANymi TECHNICZNYMI PODANYMI W TYM DOKUMENCIE.