

Szałsza, 30 sierpień 2013 r.

## Deklaracja producenta

Firma AFRISO Sp. z o.o. z siedzibą w Szalszy ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów, Polska zaświadcza, że:

Produkt: Zawory do automatycznego napełniania instalacji:  
- FA o numerze katalogowym 42 405  
- FAM o numerze katalogowym 42 406

Dane techniczne: Ciśnienie na wyjściu – ustawiane w zakresie 0,5 ÷ 3 bar  
Przyłącze – 1/2"GW  
Przyłącze do manometru (tylko w zaworach FAM) – 1/4"GW  
Maksymalne ciśnienie na wejściu – 10 bar  
Maksymalna temperatura - 90°C

Zawory do automatycznego napełniania instalacji FA i FAM o numerach katalogowych 42 405 i 42 406 podlegają Dyrektywie Ciśnieniowej PED 97/23/WE i zgodnie z artykułem 3.3 (dobra praktyka inżynierska) nie są znakowane znakiem CE.

Podpisana w dniu 30 sierpień 2013 r.



Błażej Wojciechowski  
Zastępca dyrektora technicznego