

HUBER

HUBER
ul. Jana Pawła II 9A, Nowa Wieś
87-853 Kruszyn
tel./fax :+ 48(54) 235 51 46

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nr 3/2015

Producent wyrobu deklaruje, że

1. Nazwa wyrobu :
**Kurek manometryczny zaporowy przelotowy
mosiężny z MO58 fig.528/4 typ T-a, PN 1,6 MPa,
T max 120°C**
2. Klasyfikacja statystyczna wyrobu :
PKWiU 29.13.11 - 37.10
3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu :
**Kurek przeznaczony do manometrów na sieciach wody
i innych czynników neutralnych o temperaturze
do 393 K (120°C)**
4. Specyfikacja techniczna, dokumenty odniesienia:
- PN – 88/ M-42303
5. Deklarowane cechy techniczne:
**Korpus –mosiądz, trzpień – mosiądz, rączka – tarnamid
fig.528/4 typ T-a, PN 1,6 MPa, T max 120°C
przyłącze czopowe z gwintem M20x1,5 pod manometr kontrolny**
6. Partia wyrobu:
Całoroczna produkcja

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją
wskazaną w pkt. 4.**

Włocławek, dn.12.01.2015

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
HUBER
Łukasz Świtalski
Nowa Wieś , ul. Jana Pawła II 9A
87-853 KRUSZYN
tel./fax. 54 235 51 46 NIP 888-136-12-44

.....
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)